



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MB03.H00861

Срок действия с 27.03.2019

по 26.08.2022

№ 0285492

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ регистрационный № RA.RU.11MB03
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, тел. (495) 663-86-64, факс (495) 234-71-07

ПРОДУКЦИЯ

Токопроводы комплектные литые типа ТКЛС(А) и ТКЛС(М) на номинальное напряжение до 20 кВ (наибольшее рабочее напряжение до 24 кВ), номинальный ток до 8000 А, ток термической стойкости до 120 кА (3 с), ток электродинамической стойкости до 312 кА
ТУ 3414-002-66892460-2014, серийный выпуск

код ОК

27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3414-002-66892460-2014 п.п. 1.1, 1.3.11, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.17, 1.3.25, 1.3.26, 1.3.29, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1-1.6.5, 1.7.1-1.7.8, п. 2, 5.2, 5.3, 5.4

код ТН ВЭД

8544

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Техническая Компания-ЭЛЕКТРО-М», 142505, Россия, Московская область, Павлово-Посадский район, город Павловский Посад, Мишутинское шоссе, владение 66А, строение 1, тел+7 (49643)2-04-62, ИНН 7731652445

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Техническая Компания-ЭЛЕКТРО-М», 142505, Россия, Московская область, Павлово-Посадский район, город Павловский Посад, Мишутинское шоссе, владение 66А, строение 1, тел+7 (49643)2-04-62, ИНН 7731652445

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 017-025-2019 от 21.02.2019, 017-033-2019 от 27.02.2019, ИЦ ВА АО "НТЦ ФСК ЕЭС", 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № RA.RU.21MB06
Экспертиза протоколов испытаний № 017-05э-2019 от 12.03.2019, ОС ВА АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № RA.RU.11MB03

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится знаком соответствия системы добровольной сертификации ГОСТ Р. Место нанесения знака соответствия - на изоляции и в сопроводительной документации. Схема сертификации 3с



Руководитель органа

подпись

Е.Г. Григорьева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Л. Петерсон

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации